

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento: Novembre 2024

Codice: 36750

Lunghezza: 91,88 km

Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 6

Minimo punti: 6

% Dati: 83,18%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 27,3 mbar 22/11/2024 15:30:00

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Valore minimo: 17,8 mbar 13/11/2024 06:00:00

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Media:

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11 21,4 mbar

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15 22,8 mbar

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13 22,9 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73 23,1 mbar

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8 23,1 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116 22,4 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento:	Novembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	
Codice punto di rilevazione:	36750P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	18,8 mbar	29/11/2024 07:15:00
Valore massimo:	26 mbar	01/11/2024 00:45:00
Media:	21,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	1,5	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento:	Novembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	
Codice punto di rilevazione:	36750P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	19,9 mbar	25/11/2024 18:45:00
Valore massimo:	25,5 mbar	01/11/2024 00:45:00
Media:	22,8 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento:	Novembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13	
Codice punto di rilevazione:	36750P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	17,8 mbar	13/11/2024 06:00:00
Valore massimo:	27,3 mbar	22/11/2024 15:30:00
Media:	22,9 mbar	
Scarto quadratico medio:	2,5	
Tempo con dato disponibile:	27060 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

Periodo di riferimento:	Novembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73	
Codice punto di rilevazione:	36750P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,8 mbar	26/11/2024 06:15:00
Valore massimo:	27,3 mbar	01/11/2024 00:45:00
Media:	23,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	1	
Tempo con dato disponibile:	32400 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:	Novembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	
Codice punto di rilevazione:	36750P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,4 mbar	30/11/2024 06:30:00
Valore massimo:	24,3 mbar	13/11/2024 11:00:00
Media:	23,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	26550 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento:	Novembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	
Codice punto di rilevazione:	36750P06	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	19,9 mbar	22/11/2024 18:00:00
Valore massimo:	27 mbar	01/11/2024 00:45:00
Media:	22,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	1,4	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		