

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento: Dicembre 2023
Codice: 36750
Lunghezza: 91,88 km
Tipo: Senza verifica di rete
Referente:
Telefono:
E-Mail:

Note:

Numero punti: 6

Minimo punti: 6

% Dati: 92,74%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 27,4 mbar 04/12/2023 22:15:00

Valore minimo: 20 mbar 21/12/2023 07:00:00

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Media:

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11 22,1 mbar

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15 25 mbar

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13 25,3 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73 23,1 mbar

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8 23,6 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116 23,3 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento:	Dicembre 2023	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	
Codice punto di rilevazione:	36750P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	20 mbar	21/12/2023 07:00:00
Valore massimo:	23,7 mbar	27/12/2023 02:15:00
Media:	22,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,6	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento:	Dicembre 2023	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	
Codice punto di rilevazione:	36750P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,5 mbar	19/12/2023 06:30:00
Valore massimo:	26,5 mbar	29/12/2023 00:00:00
Media:	25 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,6	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento:	Dicembre 2023	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13	
Codice punto di rilevazione:	36750P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,6 mbar	12/12/2023 07:45:00
Valore massimo:	27,4 mbar	04/12/2023 22:15:00
Media:	25,3 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,9	
Tempo con dato disponibile:	25200 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Fratze n. 73

Periodo di riferimento:	Dicembre 2023	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Fratze n. 73	
Codice punto di rilevazione:	36750P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,7 mbar	05/12/2023 07:00:00
Valore massimo:	25,1 mbar	29/12/2023 23:30:00
Media:	23,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:	Dicembre 2023	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	
Codice punto di rilevazione:	36750P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,2 mbar	08/12/2023 11:15:00
Valore massimo:	24,8 mbar	05/12/2023 00:00:00
Media:	23,6 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento:	Dicembre 2023	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	
Codice punto di rilevazione:	36750P06	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,7 mbar	20/12/2023 06:00:00
Valore massimo:	25 mbar	29/12/2023 23:30:00
Media:	23,3 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		