

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento: Dicembre 2024
Codice: 36750
Lunghezza: 91,88 km
Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 6

Minimo punti: 6

% Dati: 90,34%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 28 mbar 05/12/2024 08:45:00

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Valore minimo: 9,2 mbar 20/12/2024 03:15:00

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Media:

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11 22,1 mbar

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15 23,2 mbar

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13 23,8 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73 23,9 mbar

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8 24,3 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116 23,1 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento:	Dicembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	
Codice punto di rilevazione:	36750P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	18,8 mbar	03/12/2024 19:00:00
Valore massimo:	24,2 mbar	29/12/2024 01:30:00
Media:	22,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,9	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento:	Dicembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	
Codice punto di rilevazione:	36750P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,3 mbar	05/12/2024 07:00:00
Valore massimo:	24,8 mbar	19/12/2024 23:15:00
Media:	23,2 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento:	Dicembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13	
Codice punto di rilevazione:	36750P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	9,2 mbar	20/12/2024 03:15:00
Valore massimo:	27,1 mbar	02/12/2024 13:00:00
Media:	23,8 mbar	
Scarto quadratico medio:	1,4	
Tempo con dato disponibile:	27405 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

Periodo di riferimento:	Dicembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73	
Codice punto di rilevazione:	36750P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,7 mbar	03/12/2024 18:45:00
Valore massimo:	25,9 mbar	29/12/2024 02:00:00
Media:	23,9 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,9	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:	Dicembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	
Codice punto di rilevazione:	36750P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,5 mbar	03/12/2024 18:00:00
Valore massimo:	28 mbar	05/12/2024 08:45:00
Media:	24,3 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento:	Dicembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	
Codice punto di rilevazione:	36750P06	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	19,8 mbar	02/12/2024 06:00:00
Valore massimo:	25,3 mbar	11/12/2024 00:45:00
Media:	23,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	1	
Tempo con dato disponibile:	36000 minuti	
Manutenzioni:		