

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento: Gennaio 2024

Codice: 36750

Lunghezza: 91,88 km

Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 6

Minimo punti: 6

% Dati: 76,34%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 27,4 mbar 26/01/2024 00:30:00

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Valore minimo: 20 mbar 12/01/2024 06:30:00

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Media:

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

21,9 mbar

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

24,8 mbar

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

25,2 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

23 mbar

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

23,5 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

23,3 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento:	Gennaio 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	
Codice punto di rilevazione:	36750P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	20 mbar	12/01/2024 06:30:00
Valore massimo:	24,1 mbar	08/01/2024 00:30:00
Media:	21,9 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento:	Gennaio 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	
Codice punto di rilevazione:	36750P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22 mbar	23/01/2024 06:00:00
Valore massimo:	26,5 mbar	06/01/2024 23:15:00
Media:	24,8 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,8	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento:	Gennaio 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13	
Codice punto di rilevazione:	36750P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,2 mbar	24/01/2024 07:30:00
Valore massimo:	27,4 mbar	26/01/2024 00:30:00
Media:	25,2 mbar	
Scarto quadratico medio:	1	
Tempo con dato disponibile:	14400 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

Periodo di riferimento:	Gennaio 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73	
Codice punto di rilevazione:	36750P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,2 mbar	12/01/2024 07:00:00
Valore massimo:	25,3 mbar	08/01/2024 00:30:00
Media:	23 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,8	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:	Gennaio 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	
Codice punto di rilevazione:	36750P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,2 mbar	14/01/2024 10:30:00
Valore massimo:	24,7 mbar	01/01/2024 00:45:00
Media:	23,5 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	41760 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento:	Gennaio 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	
Codice punto di rilevazione:	36750P06	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,7 mbar	31/01/2024 06:00:00
Valore massimo:	24,7 mbar	29/01/2024 03:00:00
Media:	23,3 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,6	
Tempo con dato disponibile:	14385 minuti	
Manutenzioni:		