

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento: Febbraio 2024

Codice: 36750

Lunghezza: 91,88 km

Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 6

Minimo punti: 6

% Dati: 97,13%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 27,6 mbar 06/02/2024 22:15:00

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Valore minimo: 0 mbar 16/02/2024 13:00:00

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Media:

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11 22,3 mbar

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15 25,4 mbar

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13 25,6 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73 23,4 mbar

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8 23,8 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116 23,6 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento:	Febbraio 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	
Codice punto di rilevazione:	36750P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,3 mbar	02/02/2024 07:00:00
Valore massimo:	24,3 mbar	12/02/2024 00:45:00
Media:	22,3 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,6	
Tempo con dato disponibile:	41760 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento:	Febbraio 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	
Codice punto di rilevazione:	36750P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,2 mbar	01/02/2024 06:00:00
Valore massimo:	26,8 mbar	11/02/2024 23:45:00
Media:	25,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	41760 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento:	Febbraio 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13	
Codice punto di rilevazione:	36750P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,3 mbar	02/02/2024 06:30:00
Valore massimo:	27,6 mbar	06/02/2024 22:15:00
Media:	25,6 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,9	
Tempo con dato disponibile:	41760 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

Periodo di riferimento:	Febbraio 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73	
Codice punto di rilevazione:	36750P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,7 mbar	02/02/2024 07:00:00
Valore massimo:	25,6 mbar	12/02/2024 03:45:00
Media:	23,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	41760 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:	Febbraio 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	
Codice punto di rilevazione:	36750P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	0 mbar	16/02/2024 13:00:00
Valore massimo:	25 mbar	10/02/2024 00:45:00
Media:	23,8 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,9	
Tempo con dato disponibile:	41760 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento:	Febbraio 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	
Codice punto di rilevazione:	36750P06	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,7 mbar	02/02/2024 06:30:00
Valore massimo:	25,3 mbar	12/02/2024 03:30:00
Media:	23,6 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,6	
Tempo con dato disponibile:	34560 minuti	
Manutenzioni:		