

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento: Marzo 2024

Codice: 36750

Lunghezza: 91,88 km

Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 6

Minimo punti: 6

% Dati: 97,85%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 27,6 mbar 24/03/2024 00:45:00

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Valore minimo: 15,9 mbar 05/03/2024 15:00:00

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Media:

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

22,7 mbar

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

25,6 mbar

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

26 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

23,7 mbar

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

23,9 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

23,7 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento:	Marzo 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	
Codice punto di rilevazione:	36750P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,9 mbar	12/03/2024 18:15:00
Valore massimo:	24,4 mbar	17/03/2024 00:30:00
Media:	22,7 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,6	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento:	Marzo 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	
Codice punto di rilevazione:	36750P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	23,3 mbar	12/03/2024 06:45:00
Valore massimo:	26,9 mbar	03/03/2024 22:30:00
Media:	25,6 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,5	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento:	Marzo 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13	
Codice punto di rilevazione:	36750P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,6 mbar	11/03/2024 06:30:00
Valore massimo:	27,6 mbar	24/03/2024 00:45:00
Media:	26 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,8	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

Periodo di riferimento:	Marzo 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73	
Codice punto di rilevazione:	36750P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,7 mbar	09/03/2024 12:15:00
Valore massimo:	25,8 mbar	05/03/2024 00:15:00
Media:	23,7 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:	Marzo 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	
Codice punto di rilevazione:	36750P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,8 mbar	08/03/2024 18:30:00
Valore massimo:	25,4 mbar	01/03/2024 00:15:00
Media:	23,9 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,4	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento:	Marzo 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	
Codice punto di rilevazione:	36750P06	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	15,9 mbar	05/03/2024 15:00:00
Valore massimo:	25,4 mbar	06/03/2024 02:15:00
Media:	23,7 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,6	
Tempo con dato disponibile:	38880 minuti	
Manutenzioni:		