

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento: Agosto 2024

Codice: 36750

Lunghezza: 91,88 km

Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 6

Minimo punti: 6

% Dati: 99,82%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 31,1 mbar 09/08/2024 03:00:00

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Valore minimo: 12,9 mbar 07/08/2024 05:00:00

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Media:

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

25 mbar

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

25,1 mbar

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

25,6 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

25,4 mbar

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

24,3 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

25,5 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento:	Agosto 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	
Codice punto di rilevazione:	36750P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,8 mbar	24/08/2024 11:15:00
Valore massimo:	26,3 mbar	30/08/2024 00:15:00
Media:	25 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,6	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento:	Agosto 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	
Codice punto di rilevazione:	36750P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,3 mbar	05/08/2024 06:30:00
Valore massimo:	27 mbar	11/08/2024 14:00:00
Media:	25,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento:	Agosto 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13	
Codice punto di rilevazione:	36750P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	12,9 mbar	07/08/2024 05:00:00
Valore massimo:	27,2 mbar	11/08/2024 14:00:00
Media:	25,6 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,7	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

Periodo di riferimento:	Agosto 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73	
Codice punto di rilevazione:	36750P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,7 mbar	14/08/2024 17:00:00
Valore massimo:	27 mbar	05/08/2024 03:15:00
Media:	25,4 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,8	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:	Agosto 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	
Codice punto di rilevazione:	36750P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,2 mbar	16/08/2024 15:45:00
Valore massimo:	31,1 mbar	09/08/2024 03:00:00
Media:	24,3 mbar	
Scarto quadratico medio:	1,9	
Tempo con dato disponibile:	44160 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento:	Agosto 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	
Codice punto di rilevazione:	36750P06	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	23,4 mbar	29/08/2024 19:45:00
Valore massimo:	27,1 mbar	11/08/2024 14:00:00
Media:	25,5 mbar	
Scarto quadratico medio:	0,6	
Tempo con dato disponibile:	44640 minuti	
Manutenzioni:		