

RETE RETE AZZANO DECIMO COD. 36750

Periodo di riferimento: Settembre 2024

Codice: 36750

Lunghezza: 91,88 km

Tipo: Senza verifica di rete

Referente:

Telefono:

E-Mail:

Note:

Numero punti: 6

Minimo punti: 6

% Dati: 99,12%

% Efficienza: 100%

Valore massimo: 30,6 mbar 02/09/2024 02:00:00

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Valore minimo: 20,9 mbar 27/09/2024 18:00:00

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Media:

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

23,9 mbar

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

24,1 mbar

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

24,6 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Fratte n. 73

24,7 mbar

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

23,9 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

24,7 mbar

Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11

Periodo di riferimento:	Settembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via I. Svevo n. 11	
Codice punto di rilevazione:	36750P01	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	20,9 mbar	27/09/2024 18:00:00
Valore massimo:	26,2 mbar	12/09/2024 23:45:00
Media:	23,9 mbar	
Scarto quadratico medio:	1,3	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15

Periodo di riferimento:	Settembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Tiezzo di Azzano Decimo (PN) - Via S. Martino n. 15	
Codice punto di rilevazione:	36750P02	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,2 mbar	17/09/2024 18:15:00
Valore massimo:	26,4 mbar	02/09/2024 13:45:00
Media:	24,1 mbar	
Scarto quadratico medio:	1	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13

Periodo di riferimento:	Settembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Corva di Azzano Decimo (PN) - Via Pedrocchi n. 13	
Codice punto di rilevazione:	36750P03	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,9 mbar	16/09/2024 19:00:00
Valore massimo:	26,9 mbar	03/09/2024 01:00:00
Media:	24,6 mbar	
Scarto quadratico medio:	1	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Fratze n. 73

Periodo di riferimento:	Settembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Fratze n. 73	
Codice punto di rilevazione:	36750P04	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,1 mbar	27/09/2024 18:00:00
Valore massimo:	27,3 mbar	12/09/2024 23:45:00
Media:	24,7 mbar	
Scarto quadratico medio:	1,2	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		

Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8

Periodo di riferimento:	Settembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Loc. Fagnigola di Azzano Decimo (PN) - Via Don Luigi Padovese n. 8	
Codice punto di rilevazione:	36750P05	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	22,5 mbar	13/09/2024 02:00:00
Valore massimo:	30,6 mbar	02/09/2024 02:00:00
Media:	23,9 mbar	
Scarto quadratico medio:	1	
Tempo con dato disponibile:	40920 minuti	
Manutenzioni:		

Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116

Periodo di riferimento:	Settembre 2024	
Nome impianto:	RETE AZZANO DECIMO COD. 36750	
Codice impianto:	36750	
Nome punto di rilevazione:	Azzano Decimo (PN) - Via Santa Croce n. 116	
Codice punto di rilevazione:	36750P06	
Codice identificativo registrazione:		
Attivo:	SI	
Di riferimento:	SI	
Indirizzo:		
Referente:		
Tipo:	Punto terminale di rete	
Frequenza misura:	15 min	
Perdita di carico media:	0	
Incertezza strumentazione:	+/- 0,1 del Fondo Scala	
Valore minimo:	21,7 mbar	26/09/2024 17:15:00
Valore massimo:	27 mbar	18/09/2024 00:00:00
Media:	24,7 mbar	
Scarto quadratico medio:	1,3	
Tempo con dato disponibile:	43200 minuti	
Manutenzioni:		